



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Sede di FIRENZE

Oggetto: L. R. 65/2014- DPGR25/10/11, n. 53/R.

Comuni di Pontassieve

Deposito n. 3395 del 22/08/17.

PdR La Torre di Montebonello.

Pratica sottoposta a controllo obbligatorio.

Comunicazione dell'esito del controllo delle indagini geologiche sismiche ed idrauliche.

Al Comuni di Pontassieve

Alla Città Metropolitana di Firenze

Con ns. nota n. 402795 del 22/08/2017 il deposito in oggetto è stato sottoposto a controllo obbligatorio. Nell'ambito dello stesso è emersa la necessità di integrazioni, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.G.R. 53/R/2011 (ns. nota n. 518740 del 30/10/2017). A seguito delle richieste suddette, il Comune ha inoltrato gli elaborati integrativi (ns. prot. 592384 del 11/12/2017).

Stante quanto sopra detto si comunica l'esito positivo del controllo delle indagini geotecniche in oggetto con le seguenti precisazioni/prescrizioni:

“Le indicazioni a conclusione della relazione geologica integrativa (realizzazione di micropali - allo scopo di proteggere il fabbricato da eventuali future evoluzioni dello stato della scarpata sottostante) devono essere considerate prescrittive. Per cui l'opera di presidio indicata a pag. 5 del suddetto elaborato è obbligatoria”.

Il Dirigente
Ing. Leandro Radicchi

Referente istruttoria: Geol. Andrea Banchelli

Responsabile P. O.: Ing. Lorenzo Conti